

Nr zapytania ofertowego: **15/2026**

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
NIP: 891-123-66-22, REGON: 000531418

Dotyczy: Zakup, dostawa oraz wdrożenie agregatu prądotwórczego.

Pytania

1. Proszę o przesłanie schematu, szkicu przebiegu linii kablowych z zaznaczeniem miejsca wpięcia w rozdzielnię, miejsca instalacji agregatu, miejsca instalacji SZR.
2. Proszę o podanie długości kabli.
3. Proszę o zdjęcia miejsca montażu agregatu, na jakim podłożu? w jakim miejscu?
4. Czy jest zapewniony dojazd do rozładunku i montażu płyty i agregatu?

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający nie posiada szczegółowego schematu przebiegu linii kablowych. Propozycja przebiegu linii kablowych wraz z zaznaczeniem miejsca wpięcia została przedstawiona w załączniku. Trasy kablowe AC należy prowadzić wewnątrz budynku w listwach instalacyjnych lub rurach PCW. Na zewnątrz budynku kabel umieścić w ziemi. Nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego.
2. Szacunkowa długość kabli wynosi ok. 30 m.
3. Miejsce montażu agregatu - podłoże: piasek średni luźny oraz glina. Dokładna lokalizacja została wskazana na załączonej mapie.
4. Zapewniony jest dojazd umożliwiający rozładunek oraz montaż płyty i agregatu.