

Nr zapytania ofertowego: **15/2026**

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
NIP: 891-123-66-22, REGON: 000531418

Dotyczy: Zakup, dostawa oraz wdrożenie agregatu prądotwórczego.

Pytania nr 2

1. Wykonawca wnosi o szczegółowy opis prac elektrycznych, udostępnienie zdjęć, schematów elektrycznych wraz z opisem ew. kolizji oraz przedmiaru robót.
2. Czy obiekt jest objęty nadzorem konserwatora budynków?
3. Wykonawca wnosi o wydłużenie okresu realizacji do 90 dni od podpisania Umowy.
4. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego zgodnego z art. 183 ust 4 Prawa budowlanego posiadającego certyfikację CNBOP wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami ppoż?
5. Wykonawca wnosi o zmianę §7 pkt 3 na zapis „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na nowe po 3 awariach w przypadku dalszego wadliwego działania danego elementu.
6. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia agregatu oraz przełącznika SZR.
7. Czy Zamawiający przewiduje realizację prac na podstawie procedury uzyskania pozwolenia na budowę?
8. Czy Zamawiający wymaga aby ze strony Wykonawcy plac budowy przejął Kierownik Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi?
9. Zgodnie z komentarzem do art. 436 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opublikowanym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (<https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-vii/rozdzial-1/art-436/komentarz-do-art-436-ustawy>) „umowa powinna m.in. określać termin wykonania zamówienia, przy czym określenie terminu datą dzienną powinno być wyjątkiem i może być zastosowane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. W pozostałych przypadkach termin ten powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach”. W związku z nieprawidłowo określonym w rozdz. 6 SWZ oraz w par. 2 pkt. 1 Projektu Umowy terminem realizacji datą dzienną wnioskujemy o określenie prawidłowego terminu realizacji zamówienia w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy.
10. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji 60 dni od podpisania Umowy lub zgłoszenia do organów administracji budowlanej?

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający nie posiada szczegółowego schematu przebiegu linii kablowych. Propozycja przebiegu linii kablowych wraz z zaznaczeniem miejsca wpięcia została

przedstawiona w załączniku. Trasy kablowe AC należy prowadzić wewnątrz budynku w listwach instalacyjnych lub rurach PCW. Na zewnątrz budynku kabel umieścić w ziemi. Nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego.

2. Nie
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Nie
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §7 pkt 3.
6. Odpowiedź zawarta w pkt. 1
7. Zamawiający nie przewiduje takiej procedury.
8. Zamawiający nie wymaga kierownika budowy.
9. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
10. Zamawiający nie wyraża zgody.