

Nr zapytania ofertowego: **15/2026**

**Gmina Bądkowo**  
**ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo**  
NIP: 891-123-66-22, REGON: 000531418

**Dotyczy: Zakup, dostawa oraz wdrożenie agregatu prądotwórczego.**

### Pytania nr 3

1. Czy zamawiający dopuszcza silnik o pojemność 3,76 l przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?
2. Proszę o podanie jaki zakres prac jest wymagany w celu podłączenia agregatu, jaka jest odległość agregatu do miejsca podłączenia i czy podłoże jest przygotowane do posadowienia agregatu?

### Odpowiedzi

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania silnika o pojemności 3,76 l.
2. Zakres wymaganych prac związanych z podłączeniem agregatu został określony w załączniku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podłoże nie jest przygotowane do posadowienia agregatu – konieczne jest wykonanie odpowiedniej podbudowy.

