

27.04.2012 r.

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
fax: 54 272 40 54


Dotyczy : treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn:
„Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare –
Jaranowo Duże od km 0+000,00 do km 0+850,00” Numer postępowania
przetargowego – UG.271-3/2012

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.


1) Ze względu na ryczałtowe rozliczenie i brak załączonej dokumentacji projektowej prosimy o jej załączenie oraz o jednoznaczne określenie, czy w przypadku rozbieżności wiążące są elementy podane w SIWZ oraz przedmiarze robót czy dokumentacji (min szerokość nawierzchni określona w przedmiarze na 4,0 m, grubość warstw określona w przedmiarze i SIWZ w stosunku do dokumentacji).

2) Czy do wyrównania podbudowy tłucznem kamiennym Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa wapiennego?

Z poważaniem



UG.271-3/2012



W związku z zapytaniem dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszonego przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare – Jaranowo Duże od km 0+000,00 do km 0+850,00” Gmina Bądkowo informuje:

Ad. 1

Dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w tut. urzędzie (pokój nr 6) w godz. 7:30-15:30 (pkt III SIWZ).

Wiążące są elementy podane w SIWZ i przedmiarze robót.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza użycia kruszywa wapiennego.

WÓJT
mgr Janusz Zaremba