

Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82

87-704 Bądkowo


Faks: 54 272 40 54


Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare – Jaranowo Duże od km 0+000, 00 do km 0+850,00”

Powołując się na pkt. VII SIWZ do przetargu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare – Jaranowo Duże od km 0+000, 00 do km 0+850,00” kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji technicznej t.j. plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, wykaz zjazdów, tabele rozbiórek i frezowania, tabele robót ziemnych.
2. Czy Zamawiający dopuści stosowanie **WT 1** Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych, **WT 2** Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, **WT 4** Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych z 2010 roku?
3. Proszę o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi.
4. Jakiej generacji i wielkości ma być projektowany znak drogowy?
5. Czy Zamawiający dopuści stosowanie zakończeń kotnierzowych jako zakończenia przepustów zamiast ścianek czołowych?
6. Proszę o wskazanie lokalizacji przepustów betonowych o średnicy 40 cm.

Proszę o potwierdzenie otrzymania złożonych zapytań.


 dnia 26 marca 2012r.



Bądkowo, dnia 04.05.2012r.

GMINA BĄDKOWO

UG.271-3/2012



W związku z zapytaniem dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszonego przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare – Jaranowo Duże od km 0+000,00 do km 0+850,00” Gmina Bądkowo informuje:

Ad. 1

Dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w tut. urzędzie (pokój nr 6) w godz. 7:30-15:30 (pkt III SIWZ).

Wiążące są elementy podane w SIWZ i przedmiarze robót.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza stosowanie WT1, WT2, WT4 z 2010 roku.

Ad.3

Kategoria ruchu: KR 1.

Ad.4

Znak drogowy średniej wielkości I generacji.

Ad.5

Zamawiający dopuszcza stosowanie zakończeń kołnierзовych jako zakończenia przepustów zamiast ścianek czołowych.

Ad.6

Lokalizacja przepustów znajduje się w projekcie budowlanym, który jest do wglądu w tut. urzędzie (pokój nr 6).

WOJT
mgr Janusz Zaremba