

ZPF.271.7.2019

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka etap 1 – przeróbka osadu” .

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga postawienia budynku technologicznego czy zadaszonej wiaty na osad bez ścian ?

Odpowiedź 1

Zamawiający w ramach zadania wymaga postawienie wyłącznie zadaszonej wiaty na osad bez ścian, stolarki okiennej i drzwi. W związku z tym należy podkreślić, że część podajnika osadu wystająca poza budynek musi być ocieplona i podgrzewana.

WÓJT

mer Ryszard Stępkowski