

Bądkowo, dn. 24.06.2014r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: Projekt przebudowy poddasza szkoły podstawowej w Bądkowie

W nawiązaniu do wątpliwości sygnalizowanych przez oferentów dotyczących systemu obudowy konstrukcji do wymaganej klasy odporności pożarowej wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu obudowy do klasy REI 60 w tym systemu: Knauf, Lafarge czy Rigips.

Wymogiem jest zabezpieczenie konstrukcji do określonej w projekcie klasy odporności pożarowej i uzyskanie odpowiednich atestów od producenta systemu.

Wójt Gminy Bądkowo
/-/ Janusz Zaremba