


Bądkowo, dnia 22.10.2014r.

BiFZ.271.14.2014

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo



Dot. postępowania przetargowego zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki Gm. Bądkowo”

W związku z zapytaniem z dnia 21.10.2014r., na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Gmina Bądkowo wyjaśnia:

Ad 1

Należy ująć dostawę i montaż zaworu antyskażeniowego.

Parametry zaworu:

Średnica DN200

Przylącze kołnierzowe

Ciśnienie powyżej 6 bar


Medium – czysta ciecz (woda)

Klasa zaworu BA – izolator przepływów zwrotnych. Powyższe warunki spełnia zawór antyskażeniowy Socla BA2760 lub równoważny.

Ad 2

Ilość armatury należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

WOJT
mgr Janusz Zaremba



Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
fax (54) 272 40 54

DW.: Adam Paliwoda, Elżbieta Suchowiecka

Dotyczy przetargu:

BIFZ.271.14.2014

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki Gm.Bądkowo.

ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zm.), zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. W przedmiarze robót występuje pozycja dotycząca montażu zaworu antyskażeniowego o śr. 250 mm (pozycja nr 46), natomiast w Projekcie budowlanym - branża technologiczno sanitarna brak informacji o zaworze antyskażeniowym.

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ujmować w/w zawór, a jeżeli tak to prosimy o wskazanie parametrów technicznych lub o wskazanie przykładowego typu zaworu.

2. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem robót a Projektem budowlanym - branża technologiczno sanitarna „Zestawienie urządzeń” w zakresie ilości i średnic przepustnic:

- przedmiar nr pozycji: 3, 28 (regulacyjne DN150 – 13szt); 4, 25, 44, 74, 138 (odcinające DN150 – 13 szt); 45, 137 (DN250 – 5 szt); 26 (DN80 – 1 szt); 136 (DN200 – 2 szt)

- projekt: Zestawienie urządzeń nr pozycji: 15 (regulacyjne DN150 – 15 szt); 17 (odcinające DN150 – 20 szt); 18 (DN250 – 1 szt)

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma (faks).

