


Bądkowo, dnia 23.10.2014r.

BiFZ.271.14.2014

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo



Dot. postępowania przetargowego zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki Gm. Bądkowo”

W związku z zapytaniem z dnia 21.10.2014r., na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Gmina Bądkowo wyjaśnia:

Ad 1

Zmieniono treść SIWZ, pkt 9 i pkt 10 Formularza Oferty otrzymał nowe brzmienie, dodano harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy realizacji zadania.

Ad 2

Należy ująć dostawę i montaż zaworu antyskażeniowego.

Parametry zaworu:

Średnica DN 200

Przylącze kołnierzowe

Ciśnienie powyżej 6 bar

Medium – czysta ciecz (woda)


Klasa zaworu BA – izolator przepływów zwrotnych. Powyższe warunki spełnia zawór antyskażeniowy Socla BA2760 lub równoważny.

Ad 3

Termin składania ofert : 29.10.2014r. godz. 09:00.

WOJT
mgr Józef Zaremba

A handwritten signature in black ink, written over the printed name 'mgr Józef Zaremba'.



Szanowni Państwo,

.)W załączniku numer 1 (formularz ofertowy) jest wskazane, że należy dołączyć harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. O tym harmonogramie nie ma nic powiedzianego w SIWZ. W związku z ustaleniem harmonogramu musimy posiadać informację o dacie rozpoczęcia prac, która również nie została przez Państwa wskazana.

2) W przedmiarze robót poz. 46 występuje zawór antyskażeniowy fi 250 - brak w DT -czy mamy ująć go w wycenie?

3) Ze względu na krótki termin wykonania oferty ,czy możliwa jest przynajmniej zmiana godziny składania ofert (dojazd do Bądkowa).?

