

Bądkowo, dnia 23.02.2017 r.

BiFZ.271.1.2017

**Dot. postępowania przetargowego zadania pn.
„Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Bądkowo”.**

W związku z zapytaniem dot. wyjaśnienia treści SIWZ, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Bądkowo wyjaśnia:

Pytanie:

Jakie kruszywo będzie brane pod uwagę :

- a) Mieszanka do stabilizacji frakcja 0-31,5 mm - jest to mieszanka kruszywa z piaskiem 1:1, która spełnia wszelkie wymogi. Mieszanka do wyboru piasek 0-2,0-4, kruszywo Melafir, Gneis oraz Granit (cenowo jednakowe).*
- b) Kruszywo łamane frakcja 0-31,5 mm, - jest to czyste kruszywo w 100% z pochodzenia skał również forma pylista. Kruszywo Melafir, lub Gneis (cenowo jednakowe).*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie czyste w 100 % kruszywo, tj. bez domieszki piasku.


WÓJT
mgr Ryszard Stępkowski